

Numele și prenumele verficatorului atestat
Firma: CIURICA I. ION
Adresa, tel, fax : Tg. Jiu, str. Panduri, nr. 28 tel: 0728/976564

conf. Ord. M.L.P.A.T. Nr. 77N/96)
Nr. 54 din 25.05.2023

REFERAT

Privind verificarea tehnică de calitate la cerința A₄, B₂, D₂ „ ASFALTARE STRAZI IN SAT
COPACESTI, COMUNA RUGINESTI, JUDET VRANCEA ” PROIECT NR. 8/2023

Faza de proiectare P.T + DE +CS +DTAC

1. Date de identificare :

- proiectant general S.C. PREMIER CONECTOR S.R.L. IASI
- proiectant de specialitate Ing. MAGUREANU IONUT
- investitor COMUNA RUGINESTI
- amplasament drumuri de interes local, comuna Ruginesti, județul Vrancea
- data prezentării proiectului pentru verificare 2023

2. Caracteristicile principale ale proiectului și ale construcției:

Strazile pentru modernizare au o lungime totală de 707,00 ml, Strada Bizu pe o lungime de 330 ml si Strada Ivanestilor cu o lungime de 377 ml ,și se afla în administrarea Primăriei comunei Ruginesti, județul Vrancea. Drumurile au următoarele caracteristici: partea carosabila are latime de 4 m, cu pante de 2.5% tip acoperiș, încadrate de elemente de preluare si scurgere a apelor pluviale reprezentate prin rigole betonate de acostament, descarcarea facandu-se prin podete tubulare. Sistem rutier proiectat: strat de fundație de 15cm din balast, strat de fundație din piatra sparta amestec optimal 15 cm, strat de binder de 6 cm si strat de uzura de 4 cm.

3. Documente ce se prezintă la verificare:

- memoriu tehnic justificativ
- caiete de sarcini
- program /raport pentru controlul calității lucrărilor de construcții
- plan încadrare în zonă - scara 1/100000 - o planșă
- plan de amplasament – scara 1/5000 – o plansa
- planuri de situație - scara 1/500 – 4 planșe
- profile longitudinale - scara 1/1000/100 - 4 planșe
- profile transversale curente– scara 1/200/200 – 15 planse
- profile transversale tip - scara 1/50/10 - 8 planșe
- podete tubulare– scara 1/50/25 -1 plansa
- rigola carosabila – scara 1/10/25- 1 plansa

4. Concluzii asupra verificării proiectului

Clasa tehnică a drumului V, viteza de proiectare 40 km/h, categoria de importanță "C" normală. Proiectul corespunde din punct de vedere tehnic Standardelor Românești și normativelor tehnice în vigoare la data elaborării prezentului proiect. Orice modificare a proiectului, se va putea face, numai cu aprobarea și ștampila verficatorului de proiect.

Am primit 4(patru) exemplare
Investitor/Proiectant

SC PREMIER CONECTOR SRL IASI

Am predat 4(patru) exemplare
Verificator tehnic atestat

