

Se aprobă

Primar,

Avram Ion

Nr. 3410/08.05.2024

RĂSPUNS CONSOLIDAT LA SOLICITĂRILE DE CLARIFICARE

Către: Operatorii Economici interesați să participe la **achiziția directă: LUCRARI in cadrul investitiei CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA RUGINESTI, JUDEȚUL VRANCEA**

1. Solicitare:

Va solicitam eliminarea cerintei din Caietul de sarcini-pag.7, aceasta nefacand obiectul prezentului contract de lucrari.

"2. CONDITII OBLIGATORII, SARCINI SI OBLIGATI! ALE PARTILOR

Ofertantul are obligatia de a face dovada ca are capacitatea, conform legislatiei in vigoare, sa presteze serviciile de elaborare de proiecte tehnice, precum si servicii de asistenta tehnica pe toate perioada de executie a lucrarilor care fac obiectul prezentului caiet de sarcini. Ofertantul are obligatia de a presta serviciile in conformitate cu legislatia, standardele, prescriptiile si normativele tehnice in vigoare."

Raspuns:Se accepta.

2. Solicitare:

Va solicitam acceptarea reformularii urmatoarei cerinte din Caietul de sarcini-pag.8 "2. Executantul va prezenta pentru materialele de constructii ce urmeaza sa fie puse in opera certificate de conformitate, argumente tehnice si alte documente prin care se dovedeste calitatea acestora.", prin acceptarea prezentarii si a declaratiei de conformitate emisa de producator "2. Executantul va prezenta pentru materialele de constructii ce urmeaza sa fie puse in opera certificate de conformitate/ declaratie de conformitate emisa de producator, argumente tehnice si alte documente prin care se dovedeste calitatea acestora."

Raspuns:Se accepta.

3. Solicitare:

Va solicitam eliminarea urmatoarei cerinte din Caietul de sarcini-pag.10 "Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, **executantul este responsabil si va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.**" aceasta excede obiectul contractului.

Raspuns: Se accepta.

4. Solicitare:

Va solicitam eliminarea in totalitatea a punctului "3.4. **EVALUAREA PERFORMANTEI CONTRACTANTULUI** Autoritatea Contractanta va evalua performanta contractantului prin emiterea unei recomandari pentru serviciile prestate....", acesta nu face obiectul prezentului contract de lucrari.

Raspuns: Se accepta.

5. Solicitare:

Va solicitam eliminarea urmatoarei cerinte din Caietul de sarcini-pag.17 "In perioada de garantie, prestatorul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a elabora solutii tehnice pentru eventualele lucrari de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale contractului de executie lucrari.", acestea nu fac obiectul prezentului contract de lucrari.

Raspuns: Nu se accepta.

6. Solicitare:

Va rugam sa ne clarificati care este **termenul corect de executie, in PT- pag 24 graficul este realizat pe 3 luni, iar in Caietul de sarcini la pag 3 sunt mentionate 6 luni cu posibilitate de prelungire pana la 12 luni.**

Raspuns: Termenul de executie este de 3 luni.

7. Solicitare:

Va solicitam reformularea cerintei din Caietul de sarcini – pag 17

"Garantia se va restitui astfel:

- 70% la semnarea PV de receptie (dupa livrare);
- 30% la finalizarea perioadei de garantie a produselor;"

prin referirea la obiectul contractului care este de lucrari:

“Garantia se va restitui astfel:

- 70% la semnarea PV de receptie (dupa semnarea procesului verbal la terminarea lucrarilor);
- 30% la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor;”

Raspuns: Se accepta.

8 . Solicitare:

Va solicitam eliminarea cerintei de la Caietul de sarcini – pag. 22 si 24, avand in vedere ca masuratorile inainte de executie au fost deja realizate la faza de DALI iar masuratorile de la final cad in sarcina beneficiarului.

“Inainte si dupa finalizarea proiectului trebuie sa efectueze masuratori ale luminatei si a uniformitatii luminantei in conformitate cu standardul SR EN 13201-4.

Aceste masuratori se vor face numai de catre laboratoare acreditate pentru acest standard in conformitate cu SR EN 17025 si ce poseda instrumentatia adecvata si un personal calificat. In cadrul ofertei, ofertantii trebuie sa dovedeasca capabilitatea de a efectua aceste masuratori si ca detine specialistii necesari pentru indeplinirea contractului si indeplinirea in cadrul acestuia a indicatorilor inpusi.

Dovada se va face prin prezentarea in cadrul ofertei a acreditarii laboratorului autorizat, propus pentru efectuarea acestor masuratori, precum si disponibilitatea acestuia pentru efectuarea acestor masuratori pentru aceasta investitie (se va prezenta declaratia de disponibilitate a laboratorului pentru realizarea masuratorilor mentionate cu identificarea locatiei in care se realizeaza masuratorile).”

Raspuns: Se accepta.

9 . Solicitare:

Va solicitam ca pentru cerinta din Caietul de sarcini – pag22- Pentru aparatele de iluminat propuse, ofertantii trebuie sa demonstreze durata de viata impusa prin rapoarte incercari in conformitate cu **SR EN 6722, SR EN 62717 precum si LM-84 / TM-28, eliberate de catre un laborator acreditat in conformitate cu SR EN 17025:2018**, sa acceptati declaratia asumata de producator privind durata de viata in vederea indeplinirii cerintei.

Raspuns: Se accepta.

10 . Solicitare:

Va solicitam acceptarea prezentarii calculelor luminotehnice in regim de 100%, nu si in treapta de dimming, avand in vedere ca acestea se realizeaza la faza de intocmire Proiect Tehnic.

Raspuns: Se accepta.

11 . Solicitare:

Va rugam sa acceptati ca luginerea consolelor si inaltimea de montaj a aparatelor de iluminat sa rezulte din calculele luminotehnice respectandu-se parametrii luminotehnici impusi.

Raspuns: Se accepta.